

Numer zapytania	Z118/234/1
Tytuł zapytania	Kompleksowe opracowanie dokumentacji ATEX oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) - nr NZ/12/2026
Kupiec prowadzący:	Kozłowska, Paulina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kozłowska, Paulina
Data złożenia:	2026-06-22 10:33:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-22 10:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-06 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-03 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo proszę o przedstawienie oferty na usługę obejmującą:

Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wybuchowego dla infrastruktury bocznic kolejowej KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów , w związku z uruchomieniem stacji paliw opartej na zbiorniku FORTIS TANK 5000 oraz koniecznością dostosowania istniejącej dokumentacji do aktualnych wymagań prawnych i eksploatacyjnych

Wykonawca usługi będzie zobowiązany do realizacji zadania w następującej, chronologicznej kolejności:

Etap I: Analiza ppoż. oraz opracowanie wytycznych dla składowania gazów technicznych

- Opracowanie dedykowanych wytycznych inżyniersko-lokalowych dla bezpiecznego magazynowania i segregacji butli z gazami technicznymi (tlen, acetylen, propan-butan) w specyficznych warunkach terenowych bocznicy Knurów,
- Wyznaczenie precyzyjnej lokalizacji dla zewnętrznej klatki magazynowej, gwarantującej bezwzględne zachowanie kolejowej skrajni budowli od osi sąsiadujących torowisk, bezpieczną odległość od ścian hali napraw oraz od nowej stacji paliw FORTIS TANK 5000,
- Określenie wytycznych budowlano-instalacyjnych (rodzaj utwardzenia podłoża, strefy podziału na butle pełne/puste oraz gazy palne/utleniające, parametry uziemienia odgromowego oraz oświetlenia),
- Wyznaczenie operacyjnych stref bezpiecznej odległości wokół magazynu butli, w których obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (spawanie, cięcie palnikiem).

Etap II: Opracowanie zaległej Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW) dla infrastruktury stałej

- Wykonanie pełnej, wymaganej przez przepisy prawa oraz wskazywanej w dotychczasowej dokumentacji IBP Oceny Zagrożenia Wybuchem dla budynku hali napraw lokomotyw wraz z pomieszczeniami warsztatowymi,
- Dokument musi zawierać kompletną część obliczeniową, identyfikację substancji mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe (rozpuszczalniki, farby, lakiery, gazy techniczne) oraz wyznaczenie stref ATEX wraz z niezbędnymi planami graficznymi,

Etap III: Ocena konieczności opracowania OZW dla procesu przelewania paliwa (FORTIS TANK)

- Przeprowadzenie oceny konieczności sporządzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem dla nowego procesu technologicznego, ciśnieniowego tankowania lokomotyw oraz rozładunku paliwa z autocystern w rejonie zbiornika FORTIS TANK 5000 (z uwzględnieniem ryzyka powstawania wybuchowej mgły olejowej). Zapis warunkowy - w przypadku wydania przez rzeczoznawcę opinii pozytywnej (potwierdzającej występowanie zagrożenia), wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego opracowania OZW i wyznaczenia stref ATEX dla zbiornika FORTIS TANK 5000. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca zobowiązany jest wydać formalne, pisemne orzeczenie o braku konieczności wyznaczania stref, stanowiące załącznik dla ZSP.

Etap IV: Kompleksowa aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

- Opracowanie nowej, zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla całego obszaru i infrastruktury bocznic kolejowej w Knurowie.
- Instrukcja musi bezwzględnie obejmować swoim zakresem:

1. Budynek lokomotywni (halę napraw lokomotyw),
2. Pomieszczenia warsztatowe i zaplecza techniczne,
3. Budynki administracyjne oraz obiekty socjalne znajdujące się w rejonie operacyjnym bocznicy,
4. Nowo powstały punkt tankowania lokomotyw (zbiornik FORTIS),
5. Zreorganizowany zewnętrzny magazyn gazów technicznych,

- Aktualizacja musi zawierać nowy bilans gęstości obciążenia ogniowego (z uwzględnieniem magazynowanych 5000 litrów ON), zaktualizowane procedury postępowania na wypadek pożaru i awarii ekologicznej oraz całkowicie nową część graficzną (rzuty obiektów i plan zagospodarowania terenu przyległego).

Wymagania wobec Wykonawcy (Kryteria kwalifikacyjne)

- a. Opracowanie musi zostać wykonane przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa o udokumentowanym doświadczeniu,
- b. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w sporządzaniu dokumentacji ppoż. i wyznaczaniu stref ATEX dla obiektów infrastruktury kolejowej lub zakładów górniczych.

Wizja lokalna:

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalizacji: **KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów - 44-190 Knurów, ul. Kopalniana 1 w dniach 29-30.06.2026 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu.**

W razie dodatkowych pytań oraz w sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z osobą poniżej:

Mateusz Chłopaś tel. +48 603 306 740 , e-mail: mchlopas@jswlogistics.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne warunki współpracy z JSWL.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Ocena konieczności opracowania OZW dla procesu przelewania paliwa (FORTIS TANK)		1	szt.	Usługi Pozostałe
2.	Określenie wytycznych budowlano-instalacyjnych (rodzaj utwardzenia podłoża, strefy podziału na butle pełne/puste oraz gazy palne/utleniające, parametry uziemienia odgromowego oraz oświetlenia)		1	szt.	Usługi Pozostałe
3.	Opracowanie nowej, zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla całego obszaru i infrastruktury bocznic kolejowej		1	szt.	Usługi Pozostałe
4.	Wykonanie pełnej, wymaganej przez przepisy prawa oraz wskazywanej w dotychczasowej dokumentacji IBP Oceny Zagrożenia Wybuchem dla budynku hali napraw lokomotyw wraz z pomieszczeniami warsztatowymi		1	szt.	Usługi Pozostałe
5.	Wyznaczenie operacyjnych stref bezpiecznej odległości wokół magazynu butli, w których obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (spawanie, cięcie palnikiem).		1	szt.	Usługi Pozostałe
6.	Wyznaczenie precyzyjnej lokalizacji dla zewnętrznej klatki magazynowej, gwarantującej bezwzględne zachowanie kolejowej skrajni budowli od osi sąsiadujących torowisk, bezpieczną odległość od ścian hali napraw oraz od nowej stacji paliw FORTIS TANK 5000		1	szt.	Usługi Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni od dnia wystawienia faktury
2.	Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję postanowienia ogólnych warunków współpracy z JSW Logistics Sp. z o.o, stanowiących załącznik do postępowania
3.	Miejsce dostawy: ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice (6 piętro)
4.	Wykonawca posiada aktualne uprawnienia Rzecznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa oraz doświadczenie w opracowaniu dokumentacji ppoż. i wyznaczaniu stref ATEX dla infrastruktury kolejowej lub zakładów górniczych
5.	Dodatkowe warunki formalne: Wymogi dot. złożenia oferty: <ol style="list-style-type: none">Ofertę należy złożyć w języku polskim.W ofercie należy zawrzeć wszystkie niezbędne dane określone w zapytaniu ofertowym.Ofertę należy podpisać w sposób umożliwiający odczytanie personaliów osoby składającej Ofertę.Opracowanie powinno zostać wykonane przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia Rzecznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa o udokumentowanym doświadczeniu,Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w sporządzaniu dokumentacji ppoż. i wyznaczaniu stref ATEX dla obiektów infrastruktury kolejowej lub zakładów górniczych.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin związania ofertą - nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych
2.	Termin dostawy zamówienia
3.	Rozwiązania proekologiczne, łagodzące wpływ oddziaływania na środowisko oraz zmianę klimatu, które w swojej działalności stosuje Dostawca

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie